



VKF Hagelschutz Nr. 33317

Inhaber /-in

Grün statt Grau Forschungs- und Innovations GmbH -
Favoritenstrasse 50
1040 Wien
Austria

Hersteller /-in**Gruppe**

108 - Dach - Dichtungsbahnen (Systemprüfung)

Produkt

Einlagige DG Kunststoff-Abdichtungsbahn gemäß ÖNORM B 3663 Kunststoffbahnen unter Auflast

Beschreibung

Kunststoffbahn aus PIB.
Einlagige PIB Kunststoff-Abdichtungsbahn 1,5 mm gemäß ÖNORM B 3663
Mindestanforderungen an
Kunststoffbahnen unter Auflast wie Begrünungen und, Verkehrsflächen oder
Ähnliches.

Unterlagen

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '323062802-3,Rev1' (6. Juni 2024)

VKF Prüfbestimmungen

09 Dichtungsbahnen, Version 1.04 vom 01.04.2020

**Klassifikation
Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich
innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer

31.12.2029

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

20.09.2024

Ersetzt Dokument vom

-

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW --

Mechanik HW --

Wasserdichtheit auf starrer Unterlage HW --

Lichtabschirmung HW --

Wasserdichtheit HW 5*

Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch