



VKF Hagelschutz Nr. 33500

Inhaber /-in
JA Solar GmbH
Bauhausplatz 4
80807 München
Germany

Hersteller /-in
-

Gruppe 121 - Dach - Photovoltaik Module

Produkt JAM60D40/LB; JAM60D41/LB

Beschreibung Glas-Glas Photovoltaikmodul.
Frontglas vorgespannt/teilvorgespannt, Stärke = 2,0 mm.
Rückseitenglas vorgespannt/teilvorgespannt, Stärke = 2,0 mm.
Umlaufender Rahmen aus Aluminium, Farbe schwarz und silber.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Leistungsklassen.
Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf den Rahmen, eine allfällige Randabdeckung oder die Unterkonstruktion.

Unterlagen -: Bestätigung Hersteller '20250123' (23. Januar 2025)

VKF Prüfbestimmungen Beschluss B Beschluss für die Zuordnung von nach IEC- und ISO-Normen geprüften solaren Elementen zu einer Hagelwiderstandsklasse, Version 1.05 vom 01.5.2024

**Klassifikation
Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2030
Ausstellungsdatum 25.01.2025
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch