



Protection contre la grêle AEAI n° 33500

Demandeur
JA Solar GmbH
Bauhausplatz 4
80807 München
Germany

Fabricant
-

Groupe 121 - Toiture - Modules photovoltaïques

Produit JAM60D40/LB; JAM60D41/LB

Description Modules photovoltaïques verre-verre.
Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm.
Verre arrière précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm.
Cadre en aluminium, couleur noire et argentée.
La reconnaissance est valable pour toutes les classes de performance disponibles.
L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire,
mais pas le cadre, la couverture ou le support.

Documentation -: Confirmation du fabricant '20250123' (23. Januar 2025)

Conditions d'essais AEAI Décision B Décision concernant l'attribution des éléments solaires examinés selon les normes EN à une classe de résistance à la grêle, version 1.05 du 01.5.2024

Classification Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2030
Date d'édition 25.01.2025
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie


Martin Jordi


Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --