



## VKF Hagelschutz Nr. 40009

**Inhaber /-in**

Roofit Solar Energy OÜ  
Härgmäe 21  
13525 Tallinn  
Estland

**Hersteller /-in****Gruppe**

121 - Dach

**Produkt**

Velario@Slim T-2x12/120; Velario@Slim T-2x18/180

**Beschreibung**

BIPV (gebäudeintegrierte Photovoltaik-Lösung).  
Frontglas vorgespannt, Stärke = 3,2 mm.  
Rückseite und Rahmen aus beschichtetem Metallblech, Stärke = 0,5 mm.  
Doppelfalzmontage, auf Holzunterkonstruktion aufliegend.  
Anerkennung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf die Modulstösse (Doppelfalz), auf eine allfällige Randabdeckung und die Unterkonstruktion.

**Unterlagen**

TÜV Rheinland Solar GmbH: Prüfbericht 'DE25MAEL 001' (31. März 2025)

**VKF Prüfbestimmungen** 25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

**Klassifikation**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 4

**Beurteilung**

Hagelwiderstand Aussehen HW 4

**Bemerkungen****Gültigkeitsdauer**

31.12.2030

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

**Ausstellungsdatum**

09.05.2025

**Ersetzt Dokument vom**

24.04.2025



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 4
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch