



VKF Hagelschutz Nr. 40010

Inhaber /-in

Roofit Solar Energy OÜ
Härgmäe 21
13525 Tallinn
Estland

Hersteller /-in**Gruppe**

121 - Dach

Produkt

NuClick 2.0 T-2x12/120; NuClick 2.0 T-2x18/180

Beschreibung

BIPV (gebäudeintegrierte Photovoltaik-Lösung).
Frontglas vorgespannt, Stärke = 3,2 mm.
Rückseite und Rahmen aus beschichtetem Metallblech, Stärke = 0,6 mm.
Clickfalzmontage, auf Holzunterkonstruktion aufliegend.
Anerkennung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf die Modulstösse (Clickfalz), auf eine allfällige Randabdeckung und die Unterkonstruktion.

Unterlagen

-: Bestätigung Hersteller '20250401' (1. April 2025), Bestätigung Hersteller 'TM1' (24. April 2025), Bestätigung Hersteller 'TN2' (24. April 2025)

VKF Prüfbestimmungen

Beschluss B Beschluss für die Zuordnung von nach IEC- und ISO-Normen geprüften solaren Elementen zu einer Hagelwiderstandsklasse, Version 1.04 vom 01.11.2016

**Klassifikation
Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3

Bemerkungen**Gültigkeitsdauer**

31.12.2030

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

24.04.2025

Ersetzt Dokument vom

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch