Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 40033

Demandeur
Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Suisse

Fabricant
Sonnenkraft GmbH
9300 St. Veit an der Glan
Autriche

Groupe 142 - Façade

Produit SUNSKIN FACADE FLAT KPV-5G L; SUNSKIN FACADE FLAT KPV-5G M; SUNSKIN FACADE FLAT KPV-5G XL;

Description Modules photovoltaïques verre-verre pour application en façade.
Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 4,0 mm.
Verre arrière précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 4,0 mm.
Sans cadre.
La reconnaissance concerne la partie solaire et s'applique à toutes les classes de puissance disponibles.

Documentation SUPSI PVLab: Rapport d'essais '24-133/C-REP1-rev0' (10. März 2024)

Conditions d'essais AEAI 25 Modules Photovoltaiques, version 1.03 du 01.11.2016

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 5

Remarques .

Durée de validité 31.12.2030
Date d'édition 20.06.2025
Remplace l'attestation du 16.06.2025

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:
Translucidité
Protection de lumière
Mécanique
Étanchéité