



Protection contre la grêle AEAI n° 40035

Demandeur

Sika Österreich GmbH
Dörrstrasse 1
6020 Innsbruck
Autriche

Fabricant**Groupe**

108 - Toiture – Lés d'étanchéité (essai système)

Produit

SIKASHIELD® TC-CLASSIC

Description

Lé d'étanchéité en bitume élastomère avec des granulés colorés sur la face supérieure, pour pose en discontinu.
1re couche: SikaShield® E-KV-4K, 4,0 mm fixé mécaniquement.
2e couche: SikaShield® TC-Classic, 5,0 mm soudé à la flamme.
Finition de surface sur le dessus : aspersion de granulés.
L'homologation est valable pour toutes les teintes.

Documentation

gbd Lab, Dornbirn: Rapport d'essais 'L25_0473_01' (11. Februar 2025)

Conditions d'essais AEAI 09 Lés d'étanchéité, version 1.04 du 01.04.2020

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5*

Remarques

* Le test a été aussi été pratiqué avec des boules de glace de diamètre 7 cm par analogie avec les conditions d'examen du Répertoire AEAI de la protection contre la grêle. L'étanchéité du produit testé sont restés intacts lors de ces tirs.

Durée de validité

31.12.2030

Date d'édition

16.05.2025

Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --	Étanchéité sur base rigide	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5*	Étanchéité sur base souple	RG --