Klassifikation gemäss den
VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 40036

Inhaber /-in
Sika Österreich GmbH
Dörrstrasse 1
6020 Innsbruck
Österreich

Hersteller /-in

Gruppe	108 - Dach
Produkt	SikaShield® 1-lagig (E-KV-5S/Premium)
Beschreibung	Elastomerbitumenbahn mit Schieferblättchen an der Oberseite für überlappende Verlegung. SikaShield® E-KV-5S/Premium, 5,2 mm (einlagig). Mechanisch befestigt.
Unterlagen	gbd Lab, Dornbirn: Prüfbericht 'L25_0473_02' (11. Februar 2025)
VKF Prüfbestimmungen	09 Dichtungsbahnen, Version 1.04 vom 01.04.2020
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität HW 5*
Bemerkungen	* Die Prüfung wurde analog den VKF Prüfbestimmungen Hagel auch mit Eiskugeln von 7 cm Durchmesser durchgeführt. Bei diesen Beschüssen blieb das Bauprodukt in Bezug auf Wasserdichtheit schadensfrei.
Gültigkeitsdauer	31.12.2030
Ausstellungsdatum	16.05.2025
Ersetzt Dokument vom	

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --	Wasserdichtheit auf starrer Unterlage	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*	Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage	HW --