Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 40036

Demandeur
Sika Österreich GmbH
Dörrstrasse 1
6020 Innsbruck
Autriche

Fabricant

Groupe 108 - Toiture – Lés d'étanchéité (essai système)

Produit SIKASHIELD® 1-LAGIG (E-KV-5S/PREMIUM)

Description Lé d'étanchéité en bitume élastomère avec des plaquettes d'ardoise sur la face supérieure, pour pose en discontinu.
SikaShield® E-KV-5S/Premium, 5,2 mm (monocouche).
Fixé mécaniquement.

Documentation gbd Lab, Dornbirn: Rapport d'essais 'L25_0473_02' (11. Februar 2025)

Conditions d'essais AEAI 09 Lés d'étanchéité, version 1.04 du 01.04.2020

Classification Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5*

Remarques * Le test a été aussi été pratiqué avec des boules de glace de diamètre 7 cm par analogie avec les conditions d'examen du Répertoire AEAI de la protection contre la grêle. L'étanchéité du produit testé sont restés intacts lors de ces tirs.

Durée de validité 31.12.2030
Date d'édition 16.05.2025
Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --	Étanchéité sur base rigide	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5*	Étanchéité sur base souple	RG --