



VKF Hagelschutz Nr. 40045

Inhaber /-in
JA Solar GmbH
Bauhausplatz 4
80807 München
Deutschland

Hersteller /-in

Gruppe 121 - Dach

Produkt JAM54D40-xxx/LB; JAM54D40-xxx/LB BF; JAM54D41-xxx/LB

Beschreibung Glas-Glas Photovoltaikmodul.
Frontglas vorgespannt/teilvorgespannt, Stärke = 3,2 mm.
Rückseitenglas vorgespannt/teilvorgespannt, Stärke = 2,0 mm.
Umlaufender Rahmen aus Aluminium, Höhe = 30 mm, Farbe schwarz oder silber eloxiert.
xxx steht für die verschiedenen Leistungsklassen des Moduls.
Die Anerkennung bezieht sich auf den solaren Teil und alle erhältlichen Leistungsklassen.

Unterlagen Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H550' (9. April 2025)

VKF Prüfbestimmungen 25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2030
Ausstellungsdatum 12.06.2025
Ersetzt Dokument vom

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:
Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW 4
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch