



VKF Hagelschutz Nr. 40046

Inhaber /-in

JA Solar GmbH
Bauhausplatz 4
80807 München
Deutschland

Hersteller /-in**Gruppe**

121 - Dach - Photovoltaik Module

Produkt

JAM54D40-xxx/LB; JAM54D40-xxx/LB BF; JAM54D41-xxx/LB; JAM54D40-xxx/LR;
BF; JAM54D41-xxx/LR

Beschreibung

Glas-Glas Photovoltaikmodul.
Frontglas vorgespannt/teilvorgespannt, Stärke = 2,8 mm.
Rückseitenglas vorgespannt/teilvorgespannt, Stärke = 2,0 mm.
Umlaufender Rahmen aus Aluminium, Höhe = 30 mm, Farbe schwarz oder silber
eloxiert.
xxx steht für die verschiedenen Leistungsklassen des Moduls.
Die Anerkennung bezieht sich auf den solaren Teil und alle
erhältlichen Leistungsklassen.

Unterlagen

Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H551' (9. April 2025); Institut für Solartechnik
SPF: Prüfbericht 'H551-A1' (16. März 2026)

VKF Prüfbestimmungen 25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 4

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen**Gültigkeitsdauer**

31.12.2030

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

14.05.2026

Ersetzt Dokument vom

12.06.2025



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 4
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch