Klassifikation gemäss den
VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 40048

Inhaber /-in
Axitec Energy GmbH & Co. KG
Otto Lilienthal-Strasse 5
71034 Böblingen
Deutschland

Hersteller /-in
Axitec Energy GmbH & Co. KG
71034 Böblingen
Deutschland

Gruppe	121 - Dach
Produkt	AC-xxxTGB/108TB-ALP; AC-xxxTGB/144TB-ALP
Beschreibung	Glas-Glas Photovoltaikmodul. Frontglas vorgespannt/teilvorgespannt, Stärke = 2,8 mm. Rückseitenglas vorgespannt/teilvorgespannt, Stärke = 2,8 mm. Umlaufender Rahmen aus Aluminium, Höhe = 35 mm. xxx steht für die verschiedenen Leistungsklassen des Moduls. Die Anerkennung bezieht sich auf den solaren Teil, den Rahmen, und alle erhältlichen Leistungsklassen. Befestigung der Module mit beschichteten Metallhaken (nicht geprüft).
Unterlagen	SUPSI PVLab: Prüfbericht '24-111/A-REP1-rev0' (18. März 2025), Prüfbericht '24-111/B-REP1-rev0' (18. März 2025)
VKF Prüfbestimmungen	25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 4
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer	31.12.2030
Ausstellungsdatum	18.06.2025
Ersetzt Dokument vom	16.06.2025

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 4
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --