



Protection contre la grêle AEAI n° 40072

Demandeur
Bauer Solar GmbH
Hinter der Mühl 2
55278 Selzen
Allemagne

Fabricant
Bauer Solar GmbH
55278 Selzen
Allemagne

Groupe 121 - Toiture

Produit BS-XXX-108M10HBB-GG; BS-XXX-108M10HBT-GG; BS-XXX-108M10HBW-GG

Description Modules photovoltaïques verre-verre.
Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 3,2 mm.
Verre arrière précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm.
Cadre en aluminium, hauteur = 30 mm, couleur argent.
La reconnaissance est valable pour toutes les classes de performance disponibles. «
XXX » désigne la puissance du module en Wp.
La reconnaissance concerne la partie solaire et le cadre.

Documentation Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'essais 'H517' (31. Januar 2025)

Conditions d'essais AEAI 25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2030
Date d'édition 04.07.2025
Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 4
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --