



VKF Hagelschutz Nr. 40074

Inhaber /-in

DOMICO Dach Wand und Fassadensysteme KG
Mösenthal 1
4870 Vöcklamarkt
Österreich

Hersteller /-in

DOMICO Dach Wand und Fassadensysteme KG
4870 Vöcklamarkt
Österreich

Gruppe 128 - Fassade

Produkt Planum®; Stärke 1,5 mm

Beschreibung

Fassade aus Stahlblech Typ Planum® und Modulleisten K und W.
Stahlblech flach rollgeformt, verzinkt und beschichtet.
Stärke = 1,5mm.
Oberfläche matt.
Stirnseitige Kopfkantung und Eckausbildung geprüft.
Geprüft als Fassade horizontal verlegt.
Deckbreiten von 200 mm bis 800mm.
Gültig für alle erhältlichen Farben mit matter Oberfläche.

Unterlagen

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '324051501-2' (22. Oktober 2024)

VKF Prüfbestimmungen 06 Blech, Version 1.02 vom 01.06.2014

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 5
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2030
Ausstellungsdatum 16.07.2025
Ersetzt Dokument vom 13.07.2025

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch