



Protection contre la grêle AEAI n° 40075

Demandeur

DOMICO Dach Wand und Fassadensysteme KG
Mösenthal 1
4870 Vöcklamarkt
Autriche

Fabricant

DOMICO Dach Wand und Fassadensysteme KG
4870 Vöcklamarkt
Autriche

Groupe 128 - Façade

Produit Planum® ; épaisseur 1,25 mm

Description

Façades en tôle d'acier de type Planum® et rails modulaires K et W.
Tôles d'acier plates profilées par roulage, zinguées et revêtues.
Épaisseur = 1,25 mm.
Surface avec finition effet carbone.
Tirs effectués sur le bord avant et sur les angles.
Essai réalisé en tant que façade posée horizontalement.
Largeurs de couverture de 200 mm à 800 mm. La reconnaissance est valable pour la
finition effet carbone.

Documentation

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Rapport d'essais '324051501-3' (22. Oktober 2024)

Conditions d'essais AEAI 06 Tôle, version 1.02 du 01.06.2014

Classification

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5

Evaluation

Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2030

Date d'édition 16.07.2025

Remplace l'attestation du 13.07.2025

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI

Bundesgasse 20 Case postale 3001 Berne T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch