



Protection contre la grêle AEAI n° 40076

Demandeur
Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Suisse

Fabricant
Swisspearl Schweiz AG
8866 Niederurnen
Suisse

Groupe 112 - Toiture

Produit ONDAPRESS-36

Description Plaques ondulées de grande taille en fibres-ciment, épaisseur = 6,0 mm.
Dimensions des plaques = 927 mm * 2500 mm.
Pose en chevauchement.
Sous-construction lattage bois 50 mm * 50 mm, distance entre les lattes = 530 mm.
Fixation au moyen de vis.
La reconnaissance est valable pour toutes les couleurs disponibles.
La reconnaissance porte sur la surface des plaques. Les éventuelles bordures n'ont pas été soumises aux tests.

Documentation Blechschmidt Engineering: Rapport d'essais 'HIR 106-3' (09. März 2025)

Conditions d'essais AEAI 07 Fibres-Ciment, version 1.04 du 01.06.2021

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3*
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 3*

Remarques * Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

Durée de validité 31.12.2030
Date d'édition 13.07.2025
Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 3*

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI

Bundesgasse 20 Case postale 3001 Berne T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch