



VKF Hagelschutz Nr. 40077

Inhaber /-in
Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Hersteller /-in
Swisspearl Schweiz AG
8867 8867 Niederurnen
Schweiz

Gruppe 112 - Dach

Produkt ONDAPRESS-57

Beschreibung Grossformatige Wellplatten aus Faserzement, Stärke = 6,4 mm.
Plattenmass = 920 mm * 2500 mm.
Verlegung mit Überlappung.
Unterkonstruktion Holzlattung 50 mm * 50 mm, Lattenabstand = 530 mm.
Befestigung mit Schrauben.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben.
Die Anerkennung bezieht sich auf die Prüfung der Fläche. Allfällige Randabschlüsse wurden nicht geprüft.

Unterlagen Blechschmidt Engineering: Prüfbericht 'HIR 106-4' (31. März 2025)

VKF Prüfbestimmungen 07 Faserzement, Version 1.04 vom 01.06.2021

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 3*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer 31.12.2030
Ausstellungsdatum 13.07.2025
Ersetzt Dokument vom

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:
Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW --
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch