



Protection contre la grêle AEAI n° 40077

Demandeur

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Suisse

Fabricant

Swisspearl Schweiz AG
8867 8867 Niederurnen
Suisse

Groupe

112 - Toiture

Produit

ONDAPRESS-57

Description

Plaques ondulées de grand format en fibres-ciment, épaisseur = 6,4 mm.
Dimensions des plaques = 920 mm * 2500 mm.
Pose en chevauchement.
Sous-construction lattage bois 50 mm * 50 mm, distance entre les lattes = 530 mm.
Fixation au moyen de vis.
La reconnaissance est valable pour toutes les couleurs disponibles.
La reconnaissance porte sur la surface des plaques. Les éventuelles bordures n'ont pas été soumises aux tests.

Documentation

Blechschiidt Engineering: Rapport d'essais 'HIR 106-4' (31. März 2025)

Conditions d'essais AEAI 07 Fibres-Ciment, version 1.04 du 01.06.2021

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3*
Résistance à la grêle aspect RG 3*

Remarques

* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

Durée de validité

31.12.2030

Date d'édition

13.07.2025

Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 3*