



VKF Hagelschutz Nr. 40078

Inhaber /-in
Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Hersteller /-in
Swisspearl Schweiz AG
8867 Niederurnen
Schweiz

Gruppe 112 - Dach

Produkt TECTOLIT, Formatlinie LAP

Beschreibung Grossformatige ebene Faserzementplatte, Stärke = 8 mm.
Plattenmass = 740 mm * 930 mm.
Verlegung unten/oben mit Überlappung, seitlich mit Fuge = 10 mm.
Unterkonstruktion Holzlattung 40 mm * 60 mm, horizontaler Lattenabstand = 350 mm,
maximale Auskragung 0 mm.
Befestigung mit Schrauben TDA-S-S16 A2.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben.

Unterlagen Blechschmidt Engineering: Prüfbericht 'HIR-2' (24. Januar 2025)

VKF Prüfbestimmungen 07 Faserzement, Version 1.04 vom 01.06.2021

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 3*
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 3*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer 31.12.2030
Ausstellungsdatum 13.07.2025
Ersetzt Dokument vom

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:
Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW --
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 3*