



VKF Hagelschutz Nr. 40085

Inhaber /-in

Swisspearl Schweiz AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Hersteller /-in

Swisspearl Österreich GmbH
4840 Voecklabruck
Österreich

Gruppe

112 - Dach - Faserzementplatten

Produkt

Dachschiefer Eternit - Programm Gottardo - Typ Linea Bassa

Beschreibung

Kleinformatische Flachplatten aus Faserzement.
Stärke = 5.0 mm.
Ecken gestutzt, im Verband verlegt.
Oberfläche beschichtet.
Befestigung mit Schrauben und mit Pro Haken.
Unterkonstruktion Holzlattung 30 mm * 50 mm, Konterlattung 50 mm * 50 mm,
Lattenabstand horizontal 240 mm, Konterlattenabstand vertikal 600 mm, maximale
Auskrugung = 0 mm.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben mit derselben Beschichtung und dem
demselben Glanzgrad.
Die Anerkennung bezieht sich auf die Prüfung der Fläche. Allfällige Randabschlüsse
wurden nicht geprüft.

Unterlagen

Blechschiemdt Engineering: Prüfbericht 'HIR 106-9' (2. Juni 2025)

VKF Prüfbestimmungen 07 Faserzementelemente, Version 1.04 vom 01.06.2021

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität	HW 4*
Hagelwiderstand Aussehen	HW 4*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich
innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer

31.12.2030

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

05.09.2025

Ersetzt Dokument vom

14.08.2025



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch