



VKF Hagelschutz Nr. 40086

Inhaber /-in

Swisspearl Schweiz AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Hersteller /-in

Swisspearl Schweiz AG
8866 Niederurnen
Schweiz

Gruppe 112 - Dach - Faserzementplatten
Produkt Dachschiefer Eternit - Programm Gottardo - Typ Linea Bassa

Beschreibung Kleinformatige Flachplatten aus Faserzement.
Stärke = 5.0 mm.
Ecken abgeschrägt, im Verband verlegt, maximale Auskrägung 0 mm.
Oberfläche beschichtet.
Befestigung mit Schrauben und mit Pro Haken.
Unterkonstruktion Holzlattung 30 mm * 50 mm, Konterlattung 50 mm * 50 mm,
Lattenabstand horizontal 240 mm, Konterlattenabstand vertikal 600 mm, maximale
Auskrägung = 0 mm.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben mit derselben Beschichtung und dem
demselben Glanzgrad.
Die Anerkennung bezieht sich auf die Prüfung der Fläche. Allfällige Randabschlüsse
wurden nicht geprüft.

Unterlagen Blechschmidt Engineering: Prüfbericht 'HIR 106-6' (23. Mai 2025)

VKF Prüfbestimmungen 07 Faserzementelemente, Version 1.04 vom 01.06.2021

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 4*
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 4*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich
innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer 31.12.2030
Ausstellungsdatum 05.09.2025
Ersetzt Dokument vom 12.08.2025

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:
Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW --
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 4*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch