



## Protection contre la grêle AEAI n° 40095

**Demandeur**  
Neomat AG  
Industriestrasse 23  
6215 Beromünster  
Suisse

**Fabricant**

**Groupe** 129 - Façade  
**Produit** NEOCOM FASSADE+ FR PRO  
**Description** ÜD

**Documentation** p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 166-6' (13. Februar 2025)

**Conditions d'essais AEAI** 20 Eléments sandwich, version 1.02 du 01.06.2014

**Classification** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5\*  
**Evaluation** Résistance à la grêle aspect RG 3\*

**Remarques** \* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

**Durée de validité** 31.12.2030  
**Date d'édition** 15.08.2025  
**Remplace l'attestation du**

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5*

**Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI**

Bundesgasse 20 Case postale 3001 Berne T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch