



## Protection contre la grêle AEAI n° 40098

**Demandeur**  
Neomat AG  
Industriestrasse 23  
6215 Beromünster  
Suisse

**Fabricant**

**Groupe** 133 - Façade

**Produit** POLYCARBONAT ELEMENT N2540-6

**Description** ÜD

**Documentation** p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 166-10' (26. Februar 2025)

**Conditions d'essais AEAI** 11 Plaques en matière plastique, version du 1.04 du 01.07.2015

**Classification** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3\*  
**Evaluation** Résistance à la grêle aspect RG 3\*

**Remarques** \* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

**Durée de validité** 31.12.2030  
**Date d'édition** 15.08.2025  
**Remplace l'attestation du**

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG 3*	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5*

**Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI**

Bundesgasse 20 Case postale 3001 Berne T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch