



VKF Hagelschutz Nr. 40099

Inhaber /-in

Neomat AG
Industriestrasse 23
6215 Beromünster
Schweiz

Hersteller /-in**Gruppe**

133 - Fassade - Kunststoffplatten

Produkt

Polycarbonat Element N2540-10

Beschreibung

Hohlkammerplatte aus Polycarbonat (PC).
Mittlere Dicke = 1.0 mm (nominell), Stegdicke = 0.45 mm bis 0.87 mm (gemessen).
Gesamtplattenstärke = 40.0 mm (nominell), Elementbreite = 500 mm.
Farben kristall, opak, color. Oberfläche hochglänzend mit oberseitiger Anti-UV Beschichtung.
Lagerung beidseitig zwischen Dichtungsbändern in Standard Stahl-Rahmen (ohne Zwischenaufleger).
Die Befestigungsmittel/Befestigungspunkte sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.

Unterlagen

p+f expert ag: Bestätigung Prüfstelle 'H 166-11' (25. Februar 2025)

VKF Prüfbestimmungen 11 Kunststoffplatte, Version 1.04 vom 01.07.2015

**Klassifikation
Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität	HW 2*
Hagelwiderstand Aussehen	HW 2*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer

31.12.2030

Ausstellungsdatum

05.09.2025

Ersetzt Dokument vom

15.08.2025

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 2*	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch