Klassifikation gemäss den
VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 40102

Inhaber /-in
ALUPROF SA
Gosławicka 3
45446 Opole
Polen

Hersteller /-in

Gruppe 145 - Fassade

Produkt PAB52

Beschreibung
Rollladenprofil PAB52.
Aluminium-Profil, Bandstärke = 0,3 mm, Profilbreite = 52 mm, Profilstärke = 13 mm.
Profilfüllung aus Polyurethan-Schaum.
Oberfläche beschichtet, Stärke der Beschichtung = 0,025 mm.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben.
Die Anerkennung beziehen sich nur auf den Behang.
Die Anerkennung gilt für beide Seiten des Rollladenprofils.

Unterlagen
IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '324050203-2,Rev2' (2. Dezember 2024)

VKF Prüfbestimmungen 02 Rolladen, Version 1.03 vom 01.06.2014

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 5
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 1

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2030
Ausstellungsdatum 14.08.2025
Ersetzt Dokument vom

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 5
Lichtabschirmung	HW 5	Wasserdichtheit	HW --