



## VKF Hagelschutz Nr. 40104

**Inhaber /-in**  
ALUPROF SA  
Gosławicka 3  
45446 Opole  
Polen

**Hersteller /-in**

**Gruppe** 145 - Fassade

**Produkt** PE 41

**Beschreibung** Rollladenprofil PE 41.  
Stranggepresstes Aluminium-Profil, Bandstärke = 1,00 mm, Profildbreite = 41 mm,  
Profilstärke = 8,5 mm.  
Profil nicht ausgeschäumt.  
Oberfläche pulverbeschichtet, Stärke der Beschichtung = 0,09 mm.  
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben.  
Die Anerkennung beziehen sich nur auf den Behang.  
Die Anerkennung gilt für beide Seiten des Rollladenprofils.

**Unterlagen** IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Prüfbericht '324050203-3' (11. September 2024)

**VKF Prüfbestimmungen** 02 Rollladen, Version 1.03 vom 01.06.2014

**Klassifikation** Hagelwiderstand Funktionalität HW 5  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 2

**Bemerkungen**

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2030  
**Ausstellungsdatum** 14.08.2025  
**Ersetzt Dokument vom**

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:  
Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW 5  
Lichtabschirmung HW 5 Wasserdichtheit HW --

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch