



Protection contre la grêle AEAI n° 40105

Demandeur
4B AG
An der Ron 7
6280 Hochdorf
Suisse

Fabricant

Groupe 137 - Façade

Produit NF1/RF1

Description ÜD

Documentation p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 178 Rev. 1' (24. April 2025)

Conditions d'essais AEAI 16 Profilés de fenêtres et de portes, version 1.03 du 01.06.2014

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 5

Remarques

Durée de validité 31.12.2030
Date d'édition 14.08.2025
Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI

Bundesgasse 20 Case postale 3001 Berne T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch