Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 40105

Demandeur
4B AG
An der Ron 7
6280 Hochdorf
Suisse

Fabricant

Groupe	137 - Façade
Produit	NF1/RF1
Description	Profilés de fenêtre en métal, intégrés dans une fenêtre bois/métal à deux vantaux 1380 mm * 1525 mm. Profilé extrudé en aluminium alliage EN AW-6060 T66. Épaisseur du profilé = 1,6 mm (nominal). Couleurs blanc et noir (thermolaquée), surface brillante. La partie restante du châssis est entièrement recouverte, à 10 mm près (NF1) ou 40 mm près (RF1). La présente reconnaissance n"est pas valable pour le profil de recouvrement du meneau et le renvoi d'eau (pièces d'usure).
Documentation	p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 178 Rev. 1' (24. April 2025)
Conditions d'essais AEAI	16 Profilés de fenêtres et de portes, version 1.03 du 01.06.2014
Classification	Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Evaluation	Résistance à la grêle aspect RG 5
Remarques	.
Durée de validité	31.12.2030
Date d'édition	01.09.2025
Remplace l'attestation du	14.08.2025

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5