



## Protection contre la grêle AEAI n° 40164

**Demandeur**  
JA Solar GmbH  
Bauhausplatz 4  
80807 München  
Allemagne

**Fabricant**

**Groupe** 121 - Toiture

**Produit** JAM78D40/MB; JAM78D40/GB; JAM72D40/MB; JAM72D42/LB das sollte klein sein

**Description** Modules photovoltaïques verre-verre.  
Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm.  
Verre arrière précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm.  
Cadre en aluminium, hauteur = 30 mm ou 35 mm, couleur noire ou argent anodisé.  
La reconnaissance concerne la partie solaire et toutes les classes de performance disponibles.

**Documentation** -: Confirmation du fabricant '20250805' (5. August 2025)

**Conditions d'essais AEAI** Décision B Décision concernant l'attribution des éléments solaires examinés selon les normes EN à une classe de résistance à la grêle, version 1.04 du 01.11.2016

**Classification Evaluation** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3

**Remarques**

**Durée de validité** 31.12.2030  
**Date d'édition** 19.08.2025  
**Remplace l'attestation du**

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --

**Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI**

Bundesgasse 20 Case postale 3001 Berne T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch