



Protection contre la grêle AEAI n° 40208

Demandeur

Jacobi Tonwerke GmbH
Osteroder Strasse 2
37434 Bilshausen
Allemagne

Fabricant

Jacobi Tonwerke GmbH
37434 Bilshausen
Allemagne

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit Reformziegel Z12v

Description

Tuile en terre cuite pour pose par chevauchement.
Dimensions: 270 x 420 mm. Longueur de couverture: 325 - 355 mm. Largeur de
couverture: 231 mm.
L'essai a été réalisé sans crochets tempête.
Couleur et surface: rouge naturel, engobée.
Fabrique: Langenzenn.

Documentation

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Rapport d'essais '325020403-1' (11. Juni 2025)

Conditions d'essais AEAI 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

Classification

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Evaluation

Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques

Durée de validité

31.12.2030

Date d'édition

05.09.2025

Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4