



## VKF Hagelschutz Nr. 40209

**Inhaber /-in**

Carlisle Construction Materials GmbH  
Schellerdamm 16  
21079 Hamburg  
Deutschland

**Hersteller /-in**

Carlisle Construction Materials GmbH  
21079 Hamburg  
Deutschland

**Gruppe**

108 - Dach - Dichtungsbahnen Systemprüfung

**Produkt**

SureSeal FR (1,5 mm; Dämmung Mineralwolle Rockwool, Typ Solarrock)

**Beschreibung**

Dichtungsbahn auf Basis EPDM für überlappende Verlegung auf weicher Unterlage.  
Stärke = 1,5 mm.  
Farbe = schwarz.  
Dämmung: Mineralwolle (Rockwool, Typ Solarrock), Stärke = 100 mm.  
Vollflächige Verklebung auf der Unterlage mit Kontaktkleber auf  
Synthesekautschukbasis.  
Mechanische Befestigung mit Dübel IR-82x40.  
Stöße mit Heissluft verschweisst.  
Es wurde die Dichtungsbahn inklusive Überlappung, die Aufbordung und der Bereich  
der mechanischen Befestigung geprüft (Systemprüfung).

**Unterlagen**

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Prüfbericht '323111402-3' (11. Juli 2024)

**VKF Prüfbestimmungen** 09 Dichtungsbahnen, Version 1.04 vom 01.04.2020

**Klassifikation**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3\*

**Beurteilung****Bemerkungen**

\* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich  
innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2030

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

**Ausstellungsdatum**

18.09.2025

**Ersetzt Dokument vom**

05.09.2025

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW --  
Lichtabschirmung HW --

Mechanik HW --  
Wasserdichtheit HW --

Wasserdichtheit auf starrer Unterlage HW --  
Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage HW 3\*

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch