



VKF Hagelschutz Nr. 40211

Inhaber /-in

Carlisle Construction Materials GmbH
Schellerdamm 16
21079 Hamburg
Deutschland

Hersteller /-in

Carlisle Construction Materials GmbH
21079 Hamburg
Deutschland

Gruppe

108 - Dach - Dichtungsbahnen Systemprüfung

Produkt

SureSeal FR (1,5 mm auf starrer Unterlage)

Beschreibung

Dichtungsbahn auf Basis EPDM für überlappende Verlegung auf harter Unterlage.
Stärke = 1,5 mm.
Farbe = schwarz.
Vollflächige Verklebung auf der Unterlage mit Kontaktkleber auf
Synthesekautschukbasis.
Mechanische Befestigung mit Dübel SFS IR 82x40, IF IG C 82x40.
Stösse mit Heissluft verschweisst.
Es wurde die Dichtungsbahn inklusive Überlappung, die Aufbordnung und der Bereich
der mechanischen Befestigung geprüft (Systemprüfung).

Unterlagen

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '323111402-1' (11. Juli 2024)

VKF Prüfbestimmungen 09 Dichtungsbahnen, Version 1.04 vom 01.04.2020

**Klassifikation
Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich
innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer

31.12.2030

Ausstellungsdatum

18.09.2025

Ersetzt Dokument vom

05.09.2025

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --	Wasserdichtheit auf starrer Unterlage	HW 5*
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --	Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch