



VKF Hagelschutz Nr. 40213

Inhaber /-in
ELCOTHERM AG
Sarganserstrasse 100
7324 Vilters
Schweiz

Hersteller /-in
ELCO GmbH
72379 Hechingen
Deutschland

Gruppe 122 - Dach - Thermische Sonnenkollektoren

Produkt SOLATRON M 2.3 V; SOLATRON M 2.3 H

Beschreibung Thermischer Flachkollektor für horizontale und vertikale Montage.
Abdeckung aus Solar-Sicherheitsglas vorgespannt/teilvorgespannt, Stärke = 3,2 mm.
Randprofil/Glashalteprofil des Kollektors aus Aluminium.
Solar Keymark Nummern: 011-7S3287 F (horizontal) und 011-7S3288 F (vertikal).
Die Hagelprüfung bezieht auf den solaren Teil und das Randprofil/Glashalteprofil.

Unterlagen Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H575' (8. August 2025)

VKF Prüfbestimmungen 19 Thermische Sonnenkollektoren, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2030
Ausstellungsdatum 11.09.2025
Ersetzt Dokument vom

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 4	Wasserdichtheit auf starrer Unterlage	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --	Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage	HW --

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch