



## VKF Hagelschutz Nr. 40231

**Inhaber /-in**

Dott. Gallina S.r.l.  
Corso Galileo Ferraris 70  
10129 Torino  
Italien

**Hersteller /-in**

Dott. Gallina S.r.l.  
10040 La Loggia (TO)  
Italien

**Gruppe**

113 - Dach - Kunststoffplatten

**Produkt**

Polycarbonat Stegplatte Policarb 10 P 05w (opak)

**Beschreibung**

Hohlkammerplatte aus Polycarbonat (PC).  
Mittlere Dicke = 0.4 mm (gemessen). Stegdicke = 0.3 mm (gemessen).  
Zellenbreite = 8 mm (gemessen). Gesamtplattenstärke = 10.0 mm (gemessen).  
Farbe opal. Oberfläche glänzend mit oberseitiger Anti-UV Beschichtung.  
Befestigung der Platte: geklemmt in Alu-Standardrahmen, beidseitig Dichtungsband  
eingelegt, längs (vertikal) verlegt.  
Die Befestigungsmittel/Befestigungspunkte sind nicht Bestandteil dieser  
Anerkennung.  
Die Platten müssen gemäss Verlegerichtlinie verlegt werden.

**Unterlagen**

Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H482' (12. November 2024)

**VKF Prüfbestimmungen** 11 Kunststoffplatte, Version 1.04 vom 01.07.2015**Klassifikation**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3\*

**Beurteilung**

Hagelwiderstand Aussehen HW 1\*

**Bemerkungen**

\* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2030

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

**Ausstellungsdatum**

09.12.2025

**Ersetzt Dokument vom**

17.10.2025

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 3*	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch