



Protection contre la grêle AEA I n° 40231

Demandeur

Dott. Gallina S.r.l.
Corso Galileo Ferraris 70
10129 Torino
Italie

Fabricant

Dott. Gallina S.r.l.
10040 La Loggia (TO)
Italie

Groupe

113 - Toiture - Panneaux en matière synthétique

Produit

Plaque alvéolaire en polycarbonate Policarb 10 P 05w (opak)

Description

Plaque alvéolaire en polycarbonate (PC).
Épaisseur moyenne = 0.4 mm (mesurée). Épaisseur de la plaque = 0.3 mm (mesurée).
Largeur d'un alvéole = 8 mm (mesurée). Épaisseur totale de la plaque = 10.0 mm (mesurée).
Couleur opalin. Surface brillante avec revêtement supérieur anti-UV.
Fixation de la plaque: insérée dans un cadre standard en aluminium, bande d'étanchéité des deux côtés, pose (verticale) dans le sens de la longueur.
La présente reconnaissance n'est pas valable pour les éléments de fixation / points de fixation.
Les plaques doivent être posées conformément à la directive de montage.

Documentation

Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'essais 'H482' (12. November 2024)

Conditions d'essais AEA I

11 Plaques en matière plastique, version du 1.04 du 01.07.2015

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3*
Résistance à la grêle aspect RG 1*

Remarques

* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

Durée de validité

31.12.2030

Date d'édition

09.12.2025

Remplace l'attestation du

17.10.2025

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG 3*	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 3*