



VKF Hagelschutz Nr. 40234

Inhaber /-in

Dott. Gallina S.r.l.
Corso Galileo Ferraris 70
10129 Torino
Italien

Hersteller /-in

Dott. Gallina S.r.l.
10040 La Loggia (TO)
Italien

Gruppe

113 - Dach - Kunststoffplatten

Produkt

Polycarbonat Wellplatte Arcoplus Minigreca 5 Rinforzato

Beschreibung

Profilierte Hohlkammerplatte, Profil 250/50 aus Polycarbonat (PC).
Dicke Oberste Schicht = 1.1 mm (gemessen). Dicke Unterste Schicht = 0.7 mm (gemessen).
Stegdicke = 0.4 mm (gemessen). Zellenbreite = 9.0 mm (gemessen).
Gesamtplattenstärke = 12.0 mm / 5.5 mm (gemessen).
Profilabstand 250 mm (gemessen). Profilhöhe 50 mm (gemessen).
Farbe klar. Oberfläche glänzend mit oberseitiger Anti-UV Beschichtung.
Befestigung der Platte: in Holz-Rahmen verschraubt, längs (vertikal) verlegt.
Die Befestigungsmittel/Befestigungspunkte sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.
Die Platten müssen gemäss Verlegerichtlinie verlegt werden.

Unterlagen

Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H478' (20. September 2024)

VKF Prüfbestimmungen 11 Kunststoffplatte, Version 1.04 vom 01.07.2015**Klassifikation**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5*

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 2*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer

31.12.2030

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

09.12.2025

**Ersetzt Dokument vom**

17.10.2025

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 5*	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch