



## VKF Hagelschutz Nr. 40237

**Inhaber /-in**

Montana Bausysteme AG  
Durisolstrasse 11  
5612 Villmergen  
Schweiz

**Hersteller /-in****Gruppe**

128 - Fassade - Blechprofile

**Produkt**

MONTAFORM® MFD T 72-6/750 A; MFD T 72-6/750 AVL

**Beschreibung**

Selbsttragendes Trapezprofil aus Stahlblech (S320) für vertikale Verlegung mit folgenden Geometrien:

- MFD T 72-6/750 A: teilperforiert
- MFD T 72-6/750 AVL: vollperforiert

Profilstärke = 1,25 mm.

Oberfläche glänzend.

Verlegung überlappend auf Unterkonstruktion aus Holz 40 mm \* 60 mm verschraubt, Abstand max. 700 mm.

Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben und Oberflächen.

Die Befestigungsmittel sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.

Die Anerkennung bezieht sich nicht auf eine allfällige Randabdeckung.

**Unterlagen**

Blechschildt Engineering: Prüfbericht 'HIR 114-1' (23. Mai 2025)

**VKF Prüfbestimmungen**

06 Blech, Version 1.02 vom 01.06.2014; 35 Lochblech, Netze aus Metall, Draht- und Blechgitter, Version 1.01 vom 01.05.2015

**Klassifikation**

Hagelwiderstand Funktionalität

HW 5

**Beurteilung**

Hagelwiderstand Aussehen

HW 3

**Bemerkungen**

.

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2030

**Ausstellungsdatum**

17.10.2025

**Ersetzt Dokument vom**

17.10.2025

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

|                      |       |                 |       |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| Lichtdurchlässigkeit | HW -- | Mechanik        | HW -- |
| Lichtabschirmung     | HW -- | Wasserdichtheit | HW -- |

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch