



VKF Hagelschutz Nr. 40270

Inhaber /-in

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
Waldweg 6
46514 Schermbeck
Deutschland

Hersteller /-in**Gruppe**

118 - Dach - Ziegel

Produkt

Flachdach-Ziegel F 12 Ü - Süd

Beschreibung

Tondachziegel für überlappende Verlegung.
Grösse ca. 286 x 457 mm.
Decklänge: ca. 327 - 363 mm, Deckbreite: ca. 235 mm.
Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben und Oberflächen.
Produktionswerk: Unsleben.

Unterlagen

gbd LAB GmbH: Prüfbericht 'L25_1634_02' (23. Juni 2025)

VKF Prüfbestimmungen 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 4

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen**Gültigkeitsdauer**

31.12.2031

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

01.01.2026

Ersetzt Dokument vom

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch