



VKF Hagelschutz Nr. 40271

Inhaber /-in
Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
Waldweg 6
46514 Schermbeck
Deutschland

Hersteller /-in
Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
46514 Schermbeck
Deutschland

Gruppe 118 - Dach - Ziegel

Produkt Flachdach-Ziegel F14

Beschreibung Tondachziegel für überlappende Verlegung.
Grösse ca. 261 x 423 mm.
Decklänge: ca. 332 - 345 mm, Deckbreite: ca. 200 mm.
Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben und Oberflächen.
Produktionswerk: Unsleben.

Unterlagen gbd LAB GmbH: Prüfbericht 'L25_1634_01' (23. Juni 2025)

VKF Prüfbestimmungen 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2030 **Ausstellungsdatum** 13.11.2025 **Ersetzt Dokument vom**

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch