



Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 40271

Demandeur
Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
Waldweg 6
46514 Schermbeck
Allemagne

Fabricant
Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
46514 Schermbeck
Allemagne

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit Tuile pour toit plat F14

Description Tuile de terre cuite pour pose en chevauchement.
Dimensions: env. 261 x 423 mm.
Longueur de couverture: env. 332-345 mm, largeur de couverture: env. 200 mm.
L'essai a été réalisé avec et sans crochets tempête.
La reconnaissance est valable pour toutes les couleurs et finitions disponibles.
Usine de production: Unsleben.

Documentation gbd LAB GmbH: Rapport d'essais 'L25_1634_01' (23. Juni 2025)

Conditions d'essais AEAI 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2030
Date d'édition 13.11.2025
Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI

Bundesgasse 20 Case postale 3001 Berne T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch