



Klassifikation gemäss den  
VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

## VKF Hagelschutz Nr. 40272

**Inhaber /-in**

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH  
Waldweg 6  
46514 Schermbeck  
Deutschland

**Hersteller /-in**

**Gruppe** 118 - Dach - Ziegel

**Produkt** Flachdach-Ziegel F 12 Ü - Süd

**Beschreibung**

Tondachziegel für überlappende Verlegung.  
Grösse ca. 286 x 457 mm.  
Decklänge: ca. 327 - 363 mm, Deckbreite: ca. 235 mm.  
Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt.  
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben und Oberflächen.  
Produktionswerk: Unsleben.

**Unterlagen**

gbd LAB GmbH: Prüfbericht 'L25\_1634\_02' (23. Juni 2025)

**VKF Prüfbestimmungen** 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

**Klassifikation**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 4

**Beurteilung**

Hagelwiderstand Aussehen HW 4

**Bemerkungen****Gültigkeitsdauer**

31.12.2030

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

**Ausstellungsdatum**

08.12.2025

**Ersetzt Dokument vom**

20.11.2025

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch