



## VKF Hagelschutz Nr. 40274

**Inhaber /-in**

Exolon Group NV  
Wakkensesteenweg 47  
8700 Tielt  
Belgien

**Hersteller /-in**

Exolon Group NV  
8700 Tielt  
Belgien

**Gruppe**

113 - Dach - Kunststoffplatten

**Produkt**

EXOLON® UV CLEAR 2099 SOLID POLYCARBONATE SHEET

**Beschreibung**

Flachplatte aus Polycarbonat (PC).  
Stärke = 3,0 mm.  
Oberfläche hochglänzend mit sichtbaren Extrusions- und Strukturlinien.  
Anti-UV Beschichtung.  
Geprüfte Platte in Metall-Rahmen gelagert.  
Farbe klar (clear), Code 2099.

**Unterlagen**

Blechschmidt Engineering: Prüfbericht 'HIR 112-2' (27. Juni 2025)

**VKF Prüfbestimmungen** 11 Kunststoffplatte, Version 1.04 vom 01.07.2015**Klassifikation****Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5\*  
Hagelwiderstand Aussehen HW 4\*

**Bemerkungen**

\* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2030

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

**Ausstellungsdatum**

13.11.2025

**Ersetzt Dokument vom**

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 5*	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch