



VKF Hagelschutz Nr. 40320

Inhaber /-in

Dott. Gallina S.r.l.
Corso Galileo Ferraris 70
10129 Torino
Italien

Hersteller /-in

Dott. Gallina S.r.l.
10040 La Loggia (TO)
Italien

Gruppe

133 - Fassade - Kunststoffplatten

Produkt

Polycarbonat Stegplatte Policarb 10 P 05w (opak)

Beschreibung

Hohlkammerplatte aus Polycarbonat (PC).
Mittlere Dicke = 0.4 mm (gemessen). Stegdicke = 0.3 mm (gemessen).
Zellenbreite = 8 mm (gemessen). Gesamtplattenstärke = 10.0 mm (gemessen).
Farbe opal. Oberfläche glänzend mit oberseitiger Anti-UV Beschichtung.
Befestigung der Platte: geklemmt in Alu-Standardrahmen, beidseitig Dichtungsband
eingelegt, längs (vertikal) verlegt.
Die Befestigungsmittel/Befestigungspunkte sind nicht Bestandteil dieser
Anerkennung.
Die Platten müssen gemäss Verlegerichtlinie verlegt werden.

Unterlagen

Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H482' (12. November 2024)

VKF Prüfbestimmungen 11 Kunststoffplatte, Version 1.04 vom 01.07.2015**Klassifikation**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 4*

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 1*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer

31.12.2030

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

05.12.2025

Ersetzt Dokument vom

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 4*	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch