



VKF Hagelschutz Nr. 40323

Inhaber /-in

Dott. Gallina S.r.l.
Corso Galileo Ferraris 70
10129 Torino
Italien

Hersteller /-in

Dott. Gallina S.r.l.
10040 La Loggia (TO)
Italien

Gruppe

133 - Fassade - Kunststoffplatten

Produkt

Polycarbonat Wellplatte Arcoplus Minigreca 5 Rinforzato

Beschreibung

Profilierte Hohlkammerplatte, Profil 250/50 aus Polycarbonat (PC).
Dicke Oberste Schicht = 1.1 mm (gemessen). Dicke Unterste Schicht = 0.7 mm (gemessen).
Stegdicke = 0.4 mm (gemessen). Zellenbreite = 9.0 mm (gemessen).
Gesamtplattenstärke = 12.0 mm / 5.5 mm (gemessen).
Profilabstand 250 mm (gemessen). Profilhöhe 50 mm (gemessen).
Farbe klar. Oberfläche glänzend mit oberseitiger Anti-UV Beschichtung.
Befestigung der Platte: in Holz-Rahmen verschraubt, längs (vertikal) verlegt.
Die Befestigungsmittel/Befestigungspunkte sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.
Die Platten müssen gemäss Verlegerichtlinie verlegt werden.

Unterlagen

Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H478' (20. September 2024)

VKF Prüfbestimmungen 11 Kunststoffplatte, Version 1.04 vom 01.07.2015**Klassifikation**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5*
Hagelwiderstand Aussehen HW 2*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer

31.12.2030

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

05.12.2025

Ersetzt Dokument vom

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 5*	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch