



## VKF Hagelschutz Nr. 40332

**Inhaber /-in**  
Meier Tobler AG  
Bahnstrasse 24  
8603 Schwerzenbach  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Meier Tobler AG  
8603 Schwerzenbach  
Schweiz

**Gruppe** 122 - Dach - Thermische Sonnenkollektoren

**Produkt** Terza 251-V / Terza 251-H

**Beschreibung** Thermischer Flachkollektor für senkrechte und waagrechte Anwendungen.  
Abdeckung ESG Solarglas 3,2 mm.  
Solar Keymark Nummer 011-7S2483 F.  
Die Anerkennung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige Randabdeckung und die Unterkonstruktion.

**Unterlagen** Institut für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung (IGTE):  
Prüfbericht '23COL1702OEM01' (24. Januar 2024)

**VKF Prüfbestimmungen** Beschluss B Beschluss für die Zuordnung von nach IEC- und ISO-Normen geprüften solaren Elementen zu einer Hagelwiderstandsklasse, Version 1.04 vom 01.11.2016

**Klassifikation** Hagelwiderstand Funktionalität HW 3  
**Beurteilung**

### Bemerkungen

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2031  
**Ausstellungsdatum** 01.01.2026  
**Ersetzt Dokument vom**

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --	Wasserdichtheit auf starrer Unterlage	HW --
Lichtabschirmung	HW --			Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage	HW --

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch