



Klassifikation gemäss den
VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 40334

Inhaber /-in

Novoferm Riedlinger Türenwerke GmbH
Industriestrasse 12
74336 Brackenheim
Deutschland

Hersteller /-in

Gruppe 143 - Fassade - Türen und Tore

Produkt NovoPorta Premio EI90; NovoPorta Premio EI30

Beschreibung

Einflügelige Feuerschutztüren mit oder ohne Glaseinsatz, Farbe weiss.
Zarge: Blockzarge 100 mm oder 140 mm.
Türgrösse =1250 mm * 2500 mm oder grösser (wenn baugleich).
Türblatt: NovoPorta Premio EI90, NovoPorta Premio EI30.
Abdeckung Türblatt aussen: Stahlblech 1, 5 mm.
Glaseinsatz: Rundverglasung Polflam EI 30.
Die Beschlagsysteme sind nicht Bestandteil der Anerkennung.

Unterlagen

IBS, Linz: Prüfbericht '325020604-1' (15. Juli 2025)

VKF Prüfbestimmungen 16 Fenster- und Türprofil, Version 1.03 vom 01.06.2014

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 4

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen**Gültigkeitsdauer**

31.12.2031

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

01.01.2026

Ersetzt Dokument vom

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit

Mechanik

Lichtabschirmung

Wasserdichtheit

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch