



Protection contre la grêle AEAI n° 40334

Demandeur

Novoform Riexinger Türenwerke GmbH
Industriestrasse 12
74336 Brackenheim
Allemagne

Fabricant**Groupe**

143 - Façade - portes

Produit

NovoPorta Premio Ei90; NovoPorta Premio Ei30

Description

Portes coupe-feu à un vantail avec ou sans vitrage, couleur blanche.
Huisserie : huisserie bloc 100 mm ou 140 mm.
Dimensions de la porte = 1250 mm * 2500 mm ou plus (si de construction identique).
Revêtement extérieur du vantail : tôle d'acier 1,5 mm.
Vitrage : vitrage rond Polflam EI 30.
Les systèmes de ferrures ne font pas partie de la reconnaissance.

Documentation

IBS, Linz: Rapport d'essais '325020604-1' (15. Juli 2025)

Conditions d'essais AEAI

16 Profils de fenêtres et de portes, version 1.03 du 01.06.2014

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques**Durée de validité**

31.12.2031

Date d'édition

01.01.2026

Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité

Mécanique

Protection de lumière

Étanchéité