



VKG Hagelschutz Nr. 40335

Inhaber /-in

Novoferm Rixinger Türenwerke GmbH
Industriestrasse 12
74336 Brackenheim
Deutschland

Hersteller /-in

Gruppe 143 - Fassade - Türen und Tore

Produkt NovoPorta Premio Ei30-2

Beschreibung

Zweiflügelige Feuerschutztüren mit oder ohne Glaseinsatz, Farbe weiss.
Zarge: Blockzarge 100 mm oder 140 mm.
Türgrösse =1875 mm * 2500 mm oder grösser (wenn baugleich).
Abdeckung Türblatt aussen: Stahlblech 1, 5 mm.
Glaseinsatz: Rechteckverglasung ETEX F1-30 EI 30.
Die Beschlagsysteme sind nicht Bestandteil der Anerkennung.

Unterlagen

IBS, Linz: Prüfbericht '325020604-2' (15. Juli 2025), Prüfbericht '325020604-1' (15. Juli 2025)

VKG Prüfbestimmungen 16 Fenster- und Türprofil, Version 1.03 vom 01.06.2014

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 3

Bemerkungen**Gültigkeitsdauer**

31.12.2031

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

01.01.2026

Ersetzt Dokument vom

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit

Mechanik

Lichtabschirmung

Wasserdichtheit

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch