



## Protection contre la grêle AEAI n° 40335

**Demandeur**

Novoferm Rixinger Türenwerke GmbH  
Industriestrasse 12  
74336 Brackenheim  
Allemagne

**Fabricant****Groupe**

143 - Façade - portes

**Produit**

NovoPorta Premio Ei30-2

**Description**

Portes coupe-feu à deux vantaux avec ou sans vitrage, couleur blanche.  
Huisserie : huisserie bloc 100 mm ou 140 mm.  
Dimensions de la porte = 1875 mm \* 2500 mm ou plus (si de construction identique).  
Revêtement extérieur du vantail : tôle d'acier 1,5 mm.  
Vitrage : vitrage rectangulaire ETEX F1-30 EI 30.  
Les systèmes de ferrures ne font pas partie de la reconnaissance.

**Documentation**

IBS, Linz: Rapport d'essais '325020604-2' (15. Juli 2025), Rapport d'essais '325020604-1' (15. Juli 2025)

**Conditions d'essais AEAI**

16 Profilés de fenêtres et de portes, version 1.03 du 01.06.2014

**Classification**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3

**Evaluation**

Résistance à la grêle aspect RG 3

**Remarques****Durée de validité**

31.12.2031

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

**Date d'édition**

01.01.2026

**Remplace l'attestation du**

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité

Mécanique

Protection de lumière

Étanchéité