Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 40337

Demandeur
Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
30659 Hannover
Allemagne

Fabricant
Wienerberger GmbH
30659 Hannover
Allemagne

Groupe	118 - Toiture - Tuiles
Produit	MOTIO L-Type
Description	uiles en terre cuite pour pose en chevauchement. Dimensions : 400 x 200 mm, longueur de couverture : 110 mm - 150 mm, largeur de couverture : 400 mm. Épaisseur mesurée dans la surface : 16 mm. L'essai a été réalisé avec fixations. La reconnaissance s'applique aux couleurs rouge bigarré, noir, brun umbra, brun noisette, bleu bigarré, gris, ton ardoise, vert roseau. La reconnaissance s'applique aux surfaces lisses, brossées, granulées. Usine de fabrication : Höngeda.
Documentation	p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 139-8' (5. Mai 2023)
Conditions d'essais AEAI	01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021
Classification	Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation	Résistance à la grêle aspect RG 4
Remarques	Remplace la reconnaissance n° 36292

Durée de validité	31.12.2028
Date d'édition	06.11.2026
Remplace l'attestation du	28.01.2026

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4